

22.21.21.130

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПАСПОРТ № _____

ACS 807-ТХ.ПС



1. Основные сведения об изделии и технические данные

Система водораспределения предназначена для обеспечения равномерного распределения охлаждаемой воды в контактных охладителях-градирнях.

Система водораспределения представляет собой напорную систему из стеклопластиковых труб, соединенных с помощью фланцев.

2. Комплектность

На 2 комплекта

Наименование	Обозначение	Материал	Количество, шт
Паспорт	ACS 807-ТХ.ПС		1
Элементы	T1	стеклопластик	2
	T1a	стеклопластик	2
	T1б	стеклопластик	2
	T2	стеклопластик	2
	T2a	стеклопластик	2
	T2б	стеклопластик	2
	T3	стеклопластик	16
	T3a	стеклопластик	16
	T4	стеклопластик	14
	T4a	стеклопластик	14
	Прокладка А-150-10	Паронит ПОН	90
	Прокладка А-200-10	Паронит ПОН	16
	Сопло СЧ М 33х3	ПНД	286
Монтажные метизы			
	Болт М20х120-8.8-А8Р		424
	Гайка М20-8		424
	Шайба А.20.01.08kn.016		848

3. Заметки по эксплуатации и хранению

3.1 Система водораспределения должна храниться в закрытых помещениях или на открытой площадке под навесом, защищающем от попадания прямых солнечных лучей и осадков при температуре не ниже минус 30°С и не выше 60°С. Условия

хранения должны обеспечивать защиту элементов системы водораспределения от механических повреждений и деформаций.

3.2 На опоры под стеклопластиковые трубы поместить листы резиновые (размер 200х175 мм) для исключения контакта стеклопластиковых изделий с металлом.

3.3 Затяжку болтов производить крест-накрест.

Установку шайб по ГОСТ 11371-78 на стеклопластиковых фланцах обязательна.

3.4 Шпильки на подвесках подрезать при монтаже.

3.5 В процессе эксплуатации системы водораспределения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- подвергать элементы системы водораспределения ударным механическим воздействиям;

- удалять снег и лед с поверхности элементов системы механическим способом;

- проводить сварочные или другие, связанные с выделением большого количества тепла, открытого огня, ближе двух метров от незащищенных теплоизоляционным и огнеупорным материалом стеклопластиковых изделий.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие системы водораспределения требованиям действующей технической документации в течение 12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. Свидетельство о приемке

Система водораспределения изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число